



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA**

CNPJ: 01.613.101/0001-09

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000

Fone: 48-32770122 – Ramal 6

[www.pmspa.sc.gov.br](http://www.pmspa.sc.gov.br)

[licitacoes@pmspa.sc.gov.br](mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br)

**PROCESSO N° 111/2022**

**1º TERMO DE ESCLARECIMENTOS DO PROCESSO N° 111/2022**

O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **CHARLES DA CUNHA**, com o auxílio do Sr. **BRENNO VILPERT**, Engenheiro Civil, vem apresentar esclarecimentos levantados pelos licitantes acerca do **PROCESSO LICITATÓRIO N° 111/2022**.

**1. PRIMEIRA QUESTÃO:** Pode participar somente de um lote? ;

- Não a licitação 111.2022 será realizada na modalidade de **TOMADA DE PREÇO** e terá sua classificação exclusivamente por **MENOR VALOR GLOBAL**, logo as propostas devem englobar ambos os Lotes

**2. SEGUNDA QUESTÃO:** O telhado será executado sobre a laje existente, confirma? ;

- **Parcialmente**, onde existem salas de aulas existe laje, no corredor e área de recreação não existe laje apenas o madeiramento do telhado atual.

**3. TERCEIRA QUESTÃO:** Qual tipo de telha foi considerado para o orçamento, na planilha orçamentaria consta "telha metálica termo acústica E=30mm" e no memorial "telha metálica estilo colonial". Favor enviar a referência comercial utilizada para composição do orçamento;

- O telhado referência para o edital 111/2022, deve ser a telha metálica estilo colonial, **ON-46** da fabricante **Brastelha**.





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA**

CNPJ: 01.613.101/0001-09

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000

Fone: 48-32770122 – Ramal 6

[www.pmspa.sc.gov.br](http://www.pmspa.sc.gov.br)

[licitacoes@pmspa.sc.gov.br](mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br)

**4. QUARTA QUESTÃO:** Solicitamos os quantitativos do projeto estrutural do telhado. Quantitativo de madeiras, medidas das peças; pregos; chapas metálicas. Para que possamos orçar adequadamente.

- As quantidades **estão detalhadas na planilha orçamentária** publicada no edital de licitação.

**5. QUINTA QUESTÃO:** Não será feito imunização da madeira?

- A cotação utilizada para a composição do item madeiramento de telhado já **estava incluso imunização** contra cupins e insetos.

**6. SEXTA QUESTÃO:** A destinação dos entulhos será feita pelo órgão licitante?

- Não, **Item 53** da planilha orçamentaria na seção **LIMPEZA DE OBRA** especifica o entulho como responsabilidade da empresa vencedora

**7 SETIMA QUESTÃO:** Apesar da previsão de lona para reduzir os danos causados por possíveis chuvas. O licitante está ciente que ainda assim podem haver danos nas salas a baixo e dessa forma não podemos dar garantia por danos a móveis e equipamentos.

- Sim, fazendo **a vedação adequada** não haverá problemas.

São Pedro de Alcântara, 20 de dezembro de 2022

**CHARLES DA CUNHA**  
Prefeito Municipal

**BRENNO VILPERT**  
Engenheiro Civil